Trinkwasser Untersuchungsergebnisse
Gemeinde Kirchberg-Thening

1. Quartal 2026

Probenahmestelle: **HB Hitzing**

Probenahmedatum: 10.02.2026

Parameter	Einheit	Grenzwert	Richtwert	Messwerte
pH - Wert		-	6,5 - 9,5	7,1
elektr. Leitfähigkeit	µS/cm	-	2500	508
Gesamthärte [1)]	°dH	-	-	14,2
Karbonathärte	°dH	-	-	12,9
Härtestufe [1)]	I, II, III	-	-	II
Calcium	mg/l	-	400	73,7
Magnesium	mg/l	-	150	16,7
Natrium	mg/l	-	200	11,4
Kalium	mg/l	-	50	2,6
Eisen	mg/l	-	0,2	<0,01
Mangan	mg/l	-	0,05	<0,001
Ammonium	mg/l	5,0	0,5	<0,03
Nitrat	mg/l	50,0	-	17,9
Nitrit	mg/l	0,1	-	<0,01
Chlorid	mg/l	-	200	28,8
Sulfat	mg/l	750	250	29,7
Fluorid [2)]	mg/l	1,5	-	0,090
Blei [2)]	mg/l	0,01	-	<0,001
Pestizide [2)]	µg/l	0,50	-	n.n.

1) Härtestufen I: <10° dH II: 10-16° dH III: >16° dH lt. OVGW WI 02
2) Untersuchungen 1x jährlich
n.n. = nicht nachweisbar